

KARTA NADZORÓW AUTORSKICH

15.09.2026,

013

**NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

Przebudowa pomieszczeń po restauracji do potrzeb MCK w Krakowie, z instalacjami wod-kan, wentylacji mech. oraz energii elektrycznej.

ADRES:

Rynek Główny 25, działka 384/1 obręb 1 Śródmieście, gm. Kraków

INWESTOR:

MCK, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

1. Rampa dla osób z niepełnosprawnościami

Dokładna weryfikacja poziomów pomieszczeń, dotychczas oddzielonych z brakiem przejścia pokazała rzeczywiste poziomy podłóg. To spowodowało, że po sprawdzeniu możliwe okazało się zrealizowanie rampy w ramach KLATKI SCHODOWEJ I.

Przestrzeń w rzucie umożliwia normatywną rampę o długości 3,1 m, przy nachyleniu 10%. Przestrzenie manewrowe 1,5 x 1,5m na obu krańcach są zachowane. Przejście do komunikacji kawiarnia-szatnia zamykane drzwiami 90cm z przeszkleniem bezpiecznym, w klasie EI30, ściany REI60R. Drzwi otwierane automatycznie.

Składzik pomniejszamy, rampa jest niewysoka i wykonać ją należy jako cienką płytkę 8cm na traconym szalunku-wypełnieniu ze styroduru dużej gęstości. W ramach płyty uformować krawężniki. Całość wykończona płytkami dużego formatu, kolor zbliżony do koloru ściany z boniami, faktura antypoślizgowa.

Otwór w ścianie głównej wykonany w miejscu wnęki a także dawniej było tu przejścia pokazane na planach historycznych. Stąd zweryfikować należy obecność nadproży i wykorzystać istniejące.

Szczegóły w opracowaniu projektowym z detalami, w załączeniu rysunek ogólnobudowlany.

dr inż. arch. Marcin Włodarczyk,
upr. projekt. specjalność architektoniczna bez ograniczeń GP Upr.418/90,
MPOIA-0027

